

質問に対する回答

シビックプライドプレイス整備業務委託事業者選定に係る公募型プロポーザルに関する質問に対し、以下のとおり回答します。

質問事項	回 答
<p>【質問 1】</p> <p>株式会社伊東豊雄建築設計事務所様との協議に関する件で、内容変更に対しては、見積提出価格内の変更対応でよろしいでしょうか？</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
<p>【質問 2】</p> <p>業務期間中の岐阜市様との打合せについて、岐阜市様とのお打合せの回数は、月 1 回程度を想定する事で良いでしょうか？また、web 会議での参加は可能でしょうか？</p>	<p>打合せ回数については、月 1 回以上は必要と考えております。</p> <p>web 会議も対応可能です。</p>
<p>【質問 3】</p> <p>シビックプライドプレイス整備業務委託仕様書にあります、5. 業務内容の(1)～(3) のコンテンツ情報を格納するサーバーは、市が保有するサーバーを使用する想定で良いでしょうか？外部サーバーを新たに契約してコンテンツを管理・運用することを考えると、ランニングコストもさることながら、データが外部に流れることのリスクも少なからず考えられます。その為、既に市が保有されているサーバーで管理・運用を前提とした提案を考えておりますが、よろしいでしょうか？</p>	<p>市が保有するサーバーを使用することはできません。</p> <p>仕様書 5 業務内容に記載のとおり、サーバーを含むシステムを稼働するための機器は、提案者が用意してください。</p>

質問事項	回答
<p>【質問4】</p> <p>納品後の機器類に関して、メンテナンスに対する考え方と瑕疵について、どのようにお考えでしょうか？</p> <p>機器類のメンテナンスについて別途とし、協議させて頂くという事でよろしいでしょうか？</p>	<p>機器類のメンテナンス、瑕疵については、機器の種類や構成をふまえて別途協議させていただきます。</p>
<p>【質問5】</p> <p>拠点設置における工事仮設計画は、どのように考えればよいでしょうか？</p> <p>①工事作業時間は、何時から何時まででしょうか？</p> <p>②工事用仮囲いは、どのように考えればよいでしょうか？</p> <p>③工事用電源は、近隣コンセントを使用させて頂いてよいでしょうか？</p> <p>④工事作業員の駐車場は、施設駐車場を利用させて頂いてよいでしょうか？</p> <p>⑤工事作業員のトイレ使用は、施設内トイレを使用してよいでしょうか？</p> <p>⑥工事期間中に、立哨警備は必要でしょうか？</p>	<p>①工事内容にもよりますが、基本的には開館時間外（21時から翌9時）と考えておりますが、工事内容によっては開館時間内も可です。</p> <p>②工事内容にもよりますが、工事エリアとの区画は、仮囲い等何らかの安全対策は必要と考えております。</p> <p>③工事内容によりますが、電源は近隣のコンセントを使用いただけます。（100V）</p> <p>④近隣のコインパーキング等をご利用ください。</p> <p>⑤館内トイレをご使用ください。</p> <p>⑥工事内容にもよりますが、開館時間中で利用者への危険が予見される場合は配置してください。</p> <p>※既存の床、壁、天井への穴あけ等はできません。</p>
<p>【質問6】</p> <p>展示装飾についての制約について、床・壁面へのボルト固定、天井からの吊り物の可不可、高さの制限等ございましたら教えて下さい。</p>	<p>床・壁面へのボルト固定は不可とさせていただきます。天井からの吊り物については別途協議が必要です。高さ制限はございませんが、館内の景観やイメージに配慮した高さとしてください。</p>

質問事項	回答
<p>【質問7】</p> <p>インターネットの環境に関して 現地にはインターネット環境はございますでしょうか。無線 LAN、有線ネットワークなどインターネット回線に接続できる配線がされていますでしょうか。</p>	<p>有線 LAN を使用し、インターネット回線に接続することが可能です。</p>
<p>【質問8】</p> <p>会場電源に関して 展示エリアにコンセントなど展示装置に使用できる電源はございますでしょうか。無い場合や不足の場合は別途施設側で用意頂けると考えてよいでしょうか。</p>	<p>電源は、展示エリアにあります。</p> <p>展示エリア周辺には、アップコンセント（床上）100Vが2か所。（合わせて2000Wまで）</p> <p>天井コンセント 100Vが1か所（2000Wまで）の計3か所使用可能です。</p>